

Scheda tecnica

Piastra per barra equipotenziale

Codice articolo: 5015890



- per serrare i conduttori piatti da 20 x 2,5 a 40 x 5
- adatto per la barra equipotenziale BigBar tipo 1802

A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

Codice articolo	5015890
Tipo	1802 KL
Definizione 1	Morsetto
Definizione 2	per BigBar
Produttore	OBO
Dimensionee	12xM10
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	7 kg
Unità di peso	kg/100 Paio