


Scheda tecnica

Sistema di passerelle AZ 150 FS

Codice articolo: 6075320



Passerella AZ con altezza del bordo 50 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6075320
Definizione 1	Passerelle AZ
Definizione 2	asolata
Produttore	OBO
Dimensionee	50x150x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	231.67 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Sistema di passerelle AZ 150 FS

Codice articolo: 6075320



Misure



Dimensioni	50x150x1,5
Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	50 mm
Spessore lamiera	1.5 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	75 cm ²
Sezione utile	7500 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no

Scheda tecnica

Sistema di passerelle AZ 150 FS

Codice articolo: 6075320



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1.2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0.25 kN/m



Schema di sollecitazione passerella AZ

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
 - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi